

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Ön egészsége illetve a klímaberendezésének élettartalmának növelése érdekében fontos a klímaberendezés (ek) karbantartása. Célunk, hogy a szolgáltatásunk elvégzésével egy tökéletesen karbantartott és kitisztított klímaberendezés maradjon otthonában, munkahelyén. A karbantartás során alkalmazott fertőtlenítőszernek köszönhetően elpusztulnak a káros baktériumok és penészgombák a készülékében, valamint a klímaberendezés áramfelvétele is a gyári adatoknak megfelelő lesz. Állapotfelmérésünkkel tisztában lehet a készülék jelenlegi állapotával.

A karbantartás során az alábbi munkákat végezzük el:

1. Split klíma

Beltéri egység karbantartása:

- Beltéri egység szűrőinek tisztítása.
- A hőcserélő fertőtlenítése, tisztítása erre alkalmas vegyszerrel, szükség esetén a burkolat lebontásával.
- Hűtési (fűtési) teljesítmény ellenőrzése.
- Elektromos csatlakozások ellenőrzése, utánhúzása.
- Ventilátor működésének, elkoszolódásának ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti kiszereeléssel.
- Mozgó alkatrészek kenése, ellenőrzése.
- Üzemmodok, automatika ellenőrzése.
- Kondenzvíz elvezető rendszer vízvezető képességének ellenőrzése, tisztítása.

Kültéri egység karbantartása:

- Kültéri egység hőcserélőjének a tisztítása, ráakódott szilárd szennyeződések eltávolítása.
- Elektromos csatlakozások ellenőrzése, utánhúzása.
- Hűtőközeg nyomás műszeres ellenőrzése.
- Hűtőközeg szivárgás vizsgálata, hűtőközeg pótlása (100 g/hűtőkörig ingyenesen).
- Kompresszor és a ventilátor áramfelvételének mérése.
- Mozgó alkatrészek kenése (szükség esetén).
- Üzemmodok, automatika üzemelésének ellenőrzése.
- Összekötő kalorikus csővezetékrendszer szigetelésének ellenőrzése, esetleges szigetelési hibák kijavítása, pótlása.
- Állapotfelmérés. A karbantartáskor felmerülő hibákra, szükséges javításra (igény szerint) árajánlat készítése.

2. Ablak klíma

- A berendezés szűrőinek tisztítása.
- Fiókos felépítésű berendezés esetén a készülék kivétele a berögzített keretből (burkolatból).
- Elpárologtató tisztítása, fertőtlenítése, tisztítása erre alkalmas vegyszerrel.
- Hűtés/fűtés teljesítményének ellenőrzése.
- Ventilátor működésének, elkoszolódásának ellenőrzése, tisztítása, szükség szerint kiszereeléssel.
- Mozgó alkatrészek kenése, ellenőrzése.
- Hűtőközeg szivárgás vizsgálata.
- Kompresszor és a ventilátor áramfelvételének mérése.
- Állapotfelmérés. A karbantartáskor felmerülő hibákra, szükséges javításra (igény szerint) árajánlat készítése.

Távírányító

- A távírányító működésének ellenőrzése szükség szerint elemek cseréje.
- Hőmérséklet, ventilátor sebesség és az üzemmód optimális értékre állítása.

A karbantartáskor végzett műszeres mérések adatait munkalapra rögzítjük.

Célunk, hogy a klímaberendezés az Ön a tökéletes komfortérzetét és az üzembiztos működést biztosítsa.